



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №30-ГН

Тульская область, Ефремовский
район, с.Лобаново

(место составления предписания)

09.04.2021г.

(дата составления предписания)

МКДОУ «Лобановский детский сад»

На основании № РП-231-1060-о от 30.03.2021г. заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В. при проведении плановой выездной проверки МКДОУ «Лобановский детский сад» в период с 05.04.2021г. старшим государственным инспектором Кирпа Е.Ю. межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ № п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Не обеспечен мониторинг и устранение повреждений окраски, а именно: частично отсутствует изоляционное покрытие (окраска) наружного надземного газопровода.	Пункт е) статья 70 раздел VI Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	09.08.2021
2	Не обеспечивается охрана зона наружного надземного газопровода (имеется древесная растительность).	Статья 14 раздел III, статья 18 раздел IV Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. Правила охраны газораспределительных сетей п.7а), 26.	устранить	09.08.2021
3	Не обеспечен мониторинг и устранение повреждений, а именно: у владельца отсутствуют сведения об исправности электроизолирующего соединения, расположенного на вводном газопроводе.	Пункт ж) статья 70 раздел VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	09.08.2021
4	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей	Статья 76 раздел VI «Технический регламент о безопасности сетей	устранить	09.08.2021

	газораспределения и газопотребления», а именно: не проведено техническое диагностирование здания теплового пункта для установления предельных сроков его дальнейшей эксплуатации, так как отсутствуют проектные данные по продолжительности эксплуатации данного теплового пункта.	газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870.		
5	При эксплуатации подземных газопроводов не обеспечивается мониторинг и устранение, а именно: -у владельца отсутствуют сведения о проведении технического приборного обследования подземного газопровода низкого давления протяженностью 24,5 п.м.	Пункт 69 раздел VI Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	09.08.2021
6	В эксплуатирующей организации допускается эксплуатация сети газопотребления при неисправности газоиспользующего оборудования, а именно: неисправен газовый проточный водонагреватель BOSCH	Статья 77 раздел VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	09.08.2021
7	Допускается эксплуатация сети газопотребления при неисправности технологических защит и сигнализации, а именно: не проводится государственная поверка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации сигнализатора загазованности СГГ-6М до взрывной концентрации природного газа в воздухе, установленных в помещении детского сада.	Пункт 77 раздел VI Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	09.08.2021
8	Не откорректирован контракт на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопровода №11083/2020 от 30.12.2020г., а именно: - включено техническое обслуживание одного сигнализатора загазованности, а в детском саду установлено два сигнализатора; - включен осмотр и проверка на герметичность одного бытового газового счетчика, а установлено два; - вместо технического обслуживания установленных по месту ИШМА-40У 2 ед, а контракте указаны АОГВ-35 2 ед;	Статья 14 раздел III Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	09.08.2021


	- вместо обхода и осмотра надземного газопровода протяженностью 57,0 п.м., указанных в акте №207 разграничения имущественной принадлежности, указана протяженность 0,083 км.			
9	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, выразившаяся в неисправности технического состояния одного из двух вентиляционных каналов помещения детсада (бассейн).	Пункт 14 раздел III Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;	устранить	09.08.2021

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица заведующей Алексеенко Галине Викторовне МКДОУ «Лобановский детский сад», расположенного по адресу: 301871, Тульская область, Ефремовский район, с.Лобаново **предписывается:**

- устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и после истечения каждого срока направить лицу, ответственному за проведение проверки в Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Кирпа Е.Ю.
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Алексеев Галина Викторовна — заведующая МКДОУ «Лобановский детский сад» (выписка из приказа №21 от 01.02.1999г)

09.04.2021 г

