



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-279/18П

Тульская область, г.Ефремов, ул.Свердлова, д.13
(место составления предписания)

26.11.2018
(дата составления предписания)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Лобановский детский сад общеразвивающего вида"
(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
Алексеевко Г.В.
(фамилия и инициалы руководителя)

Мною, старшим государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора Волковым С.В.
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки в отношении МКДОУ "Лобановский детский сад общеразвивающего вида", согласно распоряжения от 19 октября 2018г. № 1-1604-р

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области (электроэнергетики, энергосбережения и энергетической эффективности).

В присутствии заведующего МКДОУ "Лобановский детский сад общеразвивающего вида" Алексеевко Галины Викторовны, выписка из приказа от 01.02.1999г. №21, действующий на основании Устава.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

| № п.п. | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения | Срок устранения нарушения |
|--------|--|--|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Энергослужба не укомплектована электротехническим персоналом | п. 1.2.1 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |

| | | | | |
|----|---|---|---------------------|------------|
| 2. | Соответствующим документом не назначено лицо ответственное за электрохозяйство | п. 1.2.3, 1.2.7 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |
| 3. | Отсутствует годовой график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования | п. 1.6.3 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |
| 4. | В организации не обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации, так например: 1.1. списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единого осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; 1.2. однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования. | п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |
| 5. | Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности. | п. 1.4.4 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |
| 6. | Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности | п. 1.4.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------------|------------|
| | | от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | | |
| 7. | У работника электрохозяйства организации отсутствует инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. | п. 1.7.14. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |
| 8. | На щите сети освещения отсутствует однолинейная схема освещения. | п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |
| 9. | В организации не проводится проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках. | п. 2.7.16. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |
| 10. | В организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении права единичного осмотра оборудования. | п.п. 3.4., 5.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |
| 11. | В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках: - перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем. | п.п. 4.1, 4.2, приложение 7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Рос- | Устранить нарушение | 01.02.2019 |

| | | | | |
|-----|--|---|---------------------|------------|
| | | сийской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013 г. № 30593 | | |
| 12. | Не проводится проверка электрических схем электроснабжения на предмет соответствия фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке | п. 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 | Устранить нарушение | 01.02.2019 |

На основании статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. №401, юридическому лицу МКДОУ "Лобановский детский сад общеразвивающего вида", Тульская область, Ефремовский район, с.Лобаново

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул. Свердлова, д.13, тел.(факс): (48741) 6-67-28.

Предписание выдал:

Волков Сергей Викторович,

старший государственный инспектор

межрегионального отдела государственного

энергетического надзора

Приокского управления Ростехнадзора

(Ф.И.О., должность)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующий МКДОУ "Лобановский детский сад общеразвивающего вида" Алексеевко
Галина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26 ноября 2018 г.

(подпись)